



Р И Ф

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РИФ»

Исх. № 100 от «01» июня 2015 г.

Руководителям организаций и  
ответственным лицам

### Информационное письмо

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что, согласно п. 4.4 Свода Правил СП 9.13130.2009 («Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»), проверка параметров и перезарядка огнетушителей производится со следующей периодичностью (таблица 1).

Т а б л и ц а 1 — Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

Вид используемого ОТВ	Срок (не реже)	
	проверки параметров ОТВ	перезарядки огнетушителя
Вода, вода с добавками	1 раз в год	1 раз в год*
Пена	1 раз в год	1 раз в год*
Порошок	1 раз в год (выборочно)	1 раз в 5 лет
Углекислота (диоксид углерода)	взвешиванием 1 раз в год	1 раз в 5 лет
Хладон	взвешиванием 1 раз в год	1 раз в 5 лет

\* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезарядаться с периодичностью, рекомендованной фирмой — изготовителем огнетушителей.

Огнетушитель ОВЭ-6(б) в качестве ОТВ использует многокомпонентный состав на основе фторсодержащего пенообразователя. Внутренняя поверхность корпуса огнетушителя ОВЭ-6(б) защищена полимерным покрытием, вследствие чего, проверка огнетушителя производится согласно рекомендации фирмы-изготовителя (ООО «ПК «РИФ») и включает в себя следующее:

1. Ежегодный выборочный контроль массы заряда баллона высокого давления методом взвешивания. Производится путём сравнения фактической массы баллона высокого давления с массой, указанной на маркировке баллона. Норматив отбраковки – согласно п. 5.11 ГОСТ 51057. Контроль осуществляется силами организации, имеющей данный



Р И Ф

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РИФ»

огнетушитель. Ответственным исполнителем, как правило, является лицо, ответственное за противопожарный режим на предприятии

Обращаем ваше внимание: вышеупомянутая операция по проверке огнетушителя никак не связана с операцией по освидетельствованию баллона высокого давления, которое производится 1 раз в 10 лет специализированной организацией.

Срок службы огнетушителя составляет 10 лет без перезарядки.

Директор ООО «Торговый дом «РИФ»

В.В. Межерицкий